

## **О порядке проведения пиротехнических представлений**

При проведении фейерверков и использовании пиротехнических изделий (Далее – ПИ) на праздничных мероприятиях необходимо соблюдать требования:

- технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011);

- правил безопасности при изготовлении и использовании пиротехнических изделий, утвержденных постановлением МЧС Республики Беларусь от 04.10.2004 № 32 (Далее – Правила);

- Закона Республики Беларусь от 30 декабря 1997 г. № 114-З «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь»;

- постановления Совета Министров Республики Беларусь от 05.03.2012 № 207 «Об утверждении Положения о порядке организации взаимодействия правоохранительных органов, организаторов массовых мероприятий и представителей общественности, выполняющих обязанности по охране общественного порядка, по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности при проведении массовых мероприятий» (Далее – Положение);

- общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» (Далее – ОТПБ).

В соответствии с Правилами к местам, запрещенным для проведения фейерверков, относятся:

- территории, здания, строения, сооружения, по своему техническому состоянию не обеспечивающие безопасность граждан;

- места вблизи опасных и вредных производств и объектов, а также транспортных узлов;

- мосты, путепроводы, транспортные магистрали, полосы отчуждения железных дорог, нефте-, газо- и продуктопроводов и линий высоковольтной электропередачи, пожаро- и взрывоопасных объектов;

- территории, непосредственно прилегающие к зданиям больниц и детских учреждений;

- территории объектов, имеющих важное нравственно-культурное значение, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков, места паломничества.

Также, согласно п. 21 ОТПБ в зданиях, сооружениях и помещениях не допускается применение:

пиротехнических изделий;

открытого огня (свечи, факелы и другие эффекты с применением огня).

Особое внимание уделяется группе пиротехнических изделий технического и специального назначения, в которую входят ПИ IV и V класса опасности, а также некоторые ПИ II и III класса опасности, обращение с которыми требует специальных знаний и навыков, аттестации специалистов и обеспечения определенных условий технического оснащения. Фейерверочные показы такими изделиями могут производиться только профессиональными пиротехниками при наличии специального разрешения в соответствии с действующим законодательством. Перевозка пиротехнических изделий должна производиться в соответствии с законодательством о перевозке опасных грузов в Республике Беларусь.

Кроме того, Гомельское областное управление напоминает, что вышеперечисленный персонал должен пройти обязательный медицинский осмотр в соответствии с инструкцией о порядке проведения обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29.07.2019 № 74 (не иметь противопоказаний к работе с ПИ), а также медицинский осмотр или освидетельствование в соответствии с требованиями постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.12.2013 № 116/119 «О некоторых вопросах проведения предсменного (перед началом работы, смены) медицинского осмотра и освидетельствования, работающих на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения».

При этом фейерверки проводятся на основании письменного договора между заказчиком и исполнителем фейерверка, после уведомления местных исполнительных и распорядительных органов, территориальных органов Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства внутренних дел. О проведении фейерверка с применением пиротехнических изделий IV и V класса опасности исполнитель фейерверка письменно уведомляет Госпромнадзор. Работы по подготовке к фейерверку должны осуществляться в соответствии с утвержденным заказчиком планом мероприятий по обеспечению технической безопасности и противопожарной защиты, который должен находиться у исполнителя фейерверка на месте проведения работ.

В соответствии с пунктом 9 Положения организатор массового мероприятия после получения разрешения на проведение массового

мероприятия (подачи уведомления о проведении массового мероприятия) обеспечивает уведомление территориальных органов Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям о проведении фейерверков и (или) создании с помощью пиротехнических изделий различных эффектов (при использовании ПИ IV и V классов опасности в соответствии с ТР ТС 006/2011) для сопровождения спортивно-массовых, культурно-зрелищных, иных зрелищных или культурных мероприятий в письменной форме не позднее чем за три дня до даты проведения массового мероприятия.